

WAŻNA INFORMACJA

Komunikat Enea Ciepło Sp. z o.o.

W dniu 23.07.2024 w Elektrociepłowni Białystok w wyniku awaryjnego wyłączenia turbozespołu boku 2 i przełączenia kotła K7 do pracy na wymiennik rezerwowo-rozruchowy OXR doszło do wzrostu ciśnienia w sieci ciepłowniczej, które spowodowało uszkodzenie rurociągów w sieci wewnętrznej na wyjściu magistrali A.

W wyniku uszkodzenia sieci nastąpił spadek ciśnienia w miejskiej sieci ciepłowniczej i wyłączenie ZUOK.

Aktualnie trwa odseparowanie uszkodzonego odcinka sieci, a następnie napełniana będzie sieć wewnętrzna. Po odbudowaniu ciśnień w sieci ciepłowniczej przystąpimy do uruchamiania bloku w źródle ECB i źródła ZUOK. Nasze służby dokładają wszelkich starań, aby czas zakłóceń był jak najkrótszy.